



Крепление кронштейнов дверей шахты и направляющих производить к существующим закладным деталям или при помощи анкеров М12-60/20, выдерживающих нагрузки от лифтового оборудования.

2016099-КР					
г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22, корп. 1, п. 4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата
Разраб.	Уваров				15.03.16
Провер.	Шелопаев				15.03.16
Замена лифта					
Виды А, Б, В, Г					
ООО ИЦ "ТЕХЛИФТ"					