


Никулина 34



Высоковольтная д 14

					2016035-ПДЛ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Диспетчеризация лифтов по адресу г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 14		
Разраб.	Уваров						
Провер.	Шелопяев						
Н. Контр.	Шелопяев						
Утверд.	Банин						
					Лит.	Лист	Листов
						1	3
					ООО ИЦ «Техлифт»		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План внешних сетей диспетчеризации	

Условные обозначения



Машинное отделение

КВПЭФВПтр-5е

— — — —

Прокладка кабеля на тросе

—————

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривает технические решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации зданий и сооружений

					2016035-ПДЛ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Уваров				Диспетчеризация лифтов по адресу г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 14		
Провер.	Шелопаев						
Н. Контр.	Шелопаев				ООО ИЦ «Техлифт»		
Утверд.	Банин						
					Лит.	Лист	Листов
						2	3

Общие указания

Проектом предусматриваются работы по устройству сетей

диспетчеризации четырех лифтов в одном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 14

Соединение лифтов проектируемого жилого дома коммутируется с действующей системой диспетчеризации в доме по адресу: г. Рязань, ул. Никулина 34

Осуществляется воздушной линией, полевым кабелем КВПЭФВПтр-5е 4х2х0,52 с помощью несущего троса. Все монтажные работы между

машинными отделениями производятся согласно паспорта на пульт

диспетчерской связи «Обь».

Основные объемы работ

№ п/п	Наименование	ед. изм.	Кол-во единиц		Всего
			Ручное	механ.	
1	Разметка и пробивка отверстий	шт.	0		0
2	Прокладка кабеля	м.	150		150
3	Прокладка троса	м	150		150
4	Заземление троса	шт.	0		0
5	Лифтовой блок БКЛ-Е	шт.	4		4
6	Переговорное устройство ЛНГС 465213.087.200	шт.	4		4

					<i>2016035-ПДЛ</i>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Уваров				Диспетчеризация лифтов по адресу г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 14		
Провер.	Шелопаев						
Н. Контр.	Шелопаев				ООО ИЦ «Техлифт»		
Утверд.	Банин						